Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / *By the product certificate number* **Nº 260025RECH06-A–CER**

Emitido a: / *Issued to:*

Propietario de la licencia: / *License holder:*
Zhejiang Chisage New Energy Technology Co., Ltd.
No. 1828, Fuqing South Road, Panhuo Street, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, China 315000

Marca: / *Trademark:*
CHISAGE ESS

Dirección de fábrica: / *Factory location:*
Ningbo Zhewei Chisage New Energy Technology Co., Ltd.
The Second Floor First House ZhiChuang Factory, No. 249 XiangHe East Road, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Se certifica que el producto: / *It is certified that the product:*

Tipo de aparato: / *Type of product:* **Convertidor bidireccional** / *Bi-directional Converter*

Modelos: / *Models:*

		Ven-3G2-LE	**Ven-3.6G2-LE**	**Ven-4G2-LE**	**Ven-5G2-LE**	**Ven-6G2-LE**	**Ven-6.6G2-LE**
Datos técnicos: / *Rated characteristics:*	**Potencia nominal** / *Rated power*	**3000 W**	**3600 W**	**4000 W**	**5000 W**	**6000 W**	**6600 W**
	Tensión nominal / *Rated voltage*	**230 V_{AC}**					
	Frecuencia nominal / *Rated frequency*	**50 Hz**					
	Versión firmware / *Firmware version*	**V0.3.0.0.1.b**					
	Número de fases / *Number of phases*	**Monofásico** / *Single-phase* **(L/N/PE)**					
	Transformador de aislamiento / *Isolation transformer*	**No** / *No*					

Está en cumplimiento con la norma de ensayos: / *Is in compliance with the test standard:*

- **UNE 217002: 2020** Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la norma y regulación: / *taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:*

- **IEC 62116:2014** "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures"
- **Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / *The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.*

Este certificado se emite por vez primera el 14 de mayo de 2026. / *This certificate is first issued on 14th May 2026.*
Este certificado es válido hasta el 14 de mayo de 2031. / *This certificate is valid until the 14th May 2031.*

Madrid, 14 de mayo de 2026 / *Madrid, 14th May 2026*

María J. González Soria
Certificadora